

开封市水务集团有限公司 2025 年 5 月水质完成情况月报



项 目	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》	本月检测 结果平均值	CJ/T 206-2005 《城市供水水质标准》 合格率%	本月实际 合格率%	本 月			
					检测率%	应检次数	实检次数	合格次数
出 厂 水	浑 浊 度	≤1 NTU	0.1NTU	95	100	90	207	207
	色 度	≤15 度	<5	95	100	90	207	207
	臭 和 味	无 无异臭、异味	无	95	100	90	207	207
	肉眼可见物	无	无	95	100	90	207	207
	游 离 氯	余量 0.3 mg/L-2mg/L	0.44mg/L	95	100	90	207	207
	菌 落 总 数	≤100 CFU/mL	2CFU/mL	95	100	90	117	117
	总大肠菌群	不应检出 (CFU/100mL)	未检出	95	100	90	117	117
	大肠埃希氏菌	不应检出 (CFU/100mL)	未检出	95	100	90	117	117
	高锰酸盐指数	≤3 mg/L	1.15mg/L	95	100	90	117	117
	pH	6.5-8.5	8.17	95	100	90	117	117
末 梢 水	浑 浊 度	≤1 NTU	0.2NTU	95	100	140	151	151
	色 度	≤15 度	<5	95	100	140	151	151
	臭 和 味	无 无异臭、异味	无	95	100	140	151	151
	游 离 氯	余量 0.05 mg/L-2mg/L	0.16mg/L	95	100	140	151	151
	菌 落 总 数	≤100 CFU/mL	2CFU/mL	95	100	140	151	151
	总大肠菌群	不应检出 (CFU/100mL)	未检出	95	100	140	151	151
	高锰酸盐指数	≤3 mg/L	1.19mg/L	95	100	140	151	151